


空地

- 1, 本图设计依据建设单位提供的用地红线图及相关设计规范
- 2, 建筑的消防施救场地与主体建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
- 3, 雨水以0.5%坡度, 经雨水井收集后统一排入市政雨水管网。
- 4, 本工程的厂房和生产车间的火灾危害性类别为甲类及丙类。
- 5, 厂区消防车道的转弯半径应不小于9米。
- 6, 本工程单体定位坐标为外墙角点定位坐标。

本次报建建筑			
1. 占地面积	19146.42		备注
	4#楼（检测车间）	1701.40	新建2F
	6#楼（检测车间）	2325.02	新建1F
	8#楼（丙类厂房）	15120.00	新建1F
2. 建筑计容面积	35967.82		
	4#楼（检测车间）	3402.80	
	6#楼（检测车间）	2325.02	
	8#楼（丙类厂房）	30240.00	双倍计容
3. 不计容面积	0		
4. 总建筑面积	20847.82		
	4#楼（检测车间）	3402.80	
	6#楼（检测车间）	2325.02	
	8#楼（丙类厂房）	15120.00	

版本 35-1.0