

# 漳平市文化体育和旅游局文件

## 漳平市文化体育和旅游局 2023 年火灾隐患排查整治工作情况

2023 年，我局紧紧围绕省、龙岩市及市委、市政府确定的文化体育旅游市场管理的各项工作任务，坚持从实际出发，在大力促进文化体育旅游行业繁荣发展的同时，积极探索新时期文化体育和旅游行业消防安全工作的长效监管机制，加大火灾隐患排查力度，确保文体旅行业安全形势平稳有序。

2023 年，我局结合安全生产重大事故隐患排查整治专项行动的工作安排，每月深入文体旅行业开展火灾隐患排查工作，在重大节假日、重点时段，我局紧盯重点环节、重点领域，深入开展火灾隐患排查，联合住建、消防、市场监管、商务等部门深入娱乐场所、网吧、旅行社、星级酒店、A 级景区等相关企业开展燃气安全、高层建筑消防安全等检查，重点检查各企业消防设施设备、消防安全相关规章制度、人员培训演练情况等重点领域，全面细致开展火灾隐患大排查，并建立隐患排查台账，督促相关

单位（企业）及时整改，消除火灾隐患，确保安全。2023年1-12月，我局共排查了文化体育和旅游企事业单位和生产经营单位460家次，排查出一般消防安全隐患84项，责令相关单位（企业）立即整改和限期整改，现已全部整改完成，有效防范遏制火灾事故发生，确保了全市文化体育和旅游系统消防安全形势持续稳定，消防安全零事故。

附件：漳平市文化体育和旅游行业2023年火灾隐患排查整治台账

漳平市文化体育和旅游局

2024年1月12日



附件

## 漳平市文化体育和旅游行业2023年火灾隐患排查整治台账

序号	排查清单		问题隐患清单		整改清单		验收销号清单 隐患整改治理情况
	排查时间	隐患单位	隐患问题	隐患级别	整改措施	整改时限	
1	2023.1.3	永福樱花茶景区（台缘山庄）	消防设施12月份的未自检	一般	1.及时自检消防设施设备；2.加强巡查；	2023.1.15	已整改
2	2023.1.3	永福花香小院（旅游民宿）	未张贴灭火器检查登记表	一般	立即整改	2023.1.19	已整改
3	2023.1.5	吴氏学堂（旅游民宿）	灭火器检查登记表未填写完整	一般	立即整改	2023.1.19	已整改
4	2023.1.17	漳平市逍遥宫文化艺术咨询有限公司	1.部分应急照明灯有故障，其中一个已损坏	一般	1.及时更换破损的安全设施；2.加强从业人员的培训；3.加强安全监管	2023.1.19	已整改
5			2.从业人员灭火器使用不熟练				
6			3.有一处安全出口指示灯被遮挡				
7	2023.1.17	漳平市梦幻娱乐城	1.消防逃生图悬挂位置不合理	一般	1.消防逃生图悬挂在显著位置；2.及时更换灭火器干粉	2023.1.20	已整改
8			2.个别干粉灭火器内的干粉即将过期				
9	2023.1.17	永福樱花茶景区（台缘山庄）	1.2楼楼梯间未设防火疏散标识	一般	1.楼梯间加装防火疏散标识；2.各防火门改为“常开式”防火门；3.客房需及时张贴安全疏散示意图；4.各消防设施及时张贴相应标识；5.立即拆除客房应急窗户的障碍。	2023.1.25	已整改
10			2.常闭式防火门未关闭				
11			3.客房未张贴安全疏散示意图。				
12			4.消防设施未张贴消防标识				
13			5.客房应急窗有障碍				
14	2023.1.18	向日葵儿童乐园	无消防检查记录	一般	立即整改	立即整改	已整改

15	2023.1.19	漳平市富山花园酒店	新装修客房外层、楼道等消防安全设施不够完善	一般	及时完善	2023.1.31	已整改
16	2023.1.19	九鹏溪景区	1. 浮桥栏杆安全警示牌不足	一般	1. 配足安全警示牌; 2. 客房增加应急疏散图; 3. 加强森林防火宣传	2023.2.2	已整改
17			2. 部分客房未挂应急疏散图				
18			3. 景区森林防火宣传不足				
19	2023.2.20	永福樱花茶景区	1. 游客服务中心有一个灭火器已过期	一般	及时更换过期灭火器, 并加强巡查	2023.2.24	已整改
20			2. 灭火器检查登记卡记录未更新				
21	2023.3.7	漳平市挚友网吧	部分上网人员吸烟	一般	立即整改	立即整改	已整改
22	2023.3.7	漳平市星空网吧	部分上网人员吸烟	一般	立即整改	立即整改	已整改
23	2023.3.7	漳平市玫瑰网吧	部分上网人员吸烟	一般	立即整改	立即整改	已整改
24	2023.3.7	漳平市严瑞斌室内娱乐服务部	1 个灭火器过期	一般	及时更换过期灭火器, 并加强巡查	2023.3.10	已整改
25	2023.3.7	漳平市蓝方娱乐会所	应急通道一处应急灯不亮	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
26	2023.3.7	漳平市健平娱乐城	安全通道无应急灯	一般	及时安装	2023.3.10	已整改
27	2023.3.7	漳平市万紫千红娱乐城	1. 部分灭火器过期	一般	加强巡查, 立即整改	2023.3.10	已整改
28			2. 1 个消防栓无法打开				
29	2023.3.13	九鹏溪景区	1. 灭火器自查表未更新, 船舶维护保养记录不完善	一般	1. 及时更新和完善自查表与船舶维护保养记录; 2. 及时检查整改电线线路。	两周内	已整改
30			2. 茶馆门口电路凌乱, 应急灯线路混用				
31	2023.3.14	大用栖迟民宿(旅游民宿)	1. 大厅中“消火栓”箱内是空的, 没有水带、水枪、卷盘	一般	及时完善消防设施, 更换已过期灭火器。	一周内	已整改

32			2. 客房区有一个灭火器的压力表指针指向红色区域	一般				
33	2023. 3. 14	岳山嘉茗民宿(旅游民宿)	二楼客房区有两个灭火器的压力表指针指向黄色区域	一般	加强巡查, 及时更换	一周内		已整改
34	2023. 4. 23	漳平市宏都大酒店	客房内消防面罩放置处标识不明显, 不易找到。	一般	客房消防面罩应在明显处张贴标识	2023. 4. 26		已整改
35	2023. 4. 23	漳平市富山花园酒店	消防应急疏散预案领导小组成员未上墙	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改		已整改
36	2023. 4. 23	漳平市博物馆	微型消防站有杂物堆积	一般	立即整改	立即整改		已整改
37	2023. 4. 24	春晖假日旅行社漳平营业部	灭火器过期	一般	立即更换	2023. 4. 25前		已整改
38	2023. 4. 25	漳平市夜幕传媒有限公司	安全巡查制度不够完善	一般	立即整改	立即整改		已整改
39	2023. 4. 25	漳平市新地标娱乐城	电气线路敷设不符合规范要求	一般	按规定敷设电器线路	2023. 4. 28前		已整改
40	2023. 4. 26	青少年校外体育活动中心	1. 篮球场看台围栏缺少安全告示牌	一般	1. 加装安全告示牌; 2. 安排人员进行杂草、杂物清理	2023. 4. 29前		已整改
41			2. 场地周边杂草未清理, 有杂物堆积					
42	2023. 4. 26	漳平市九龙歌舞厅	消防器材未及时月检	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改		已整改
43	2023. 4. 26	漳平市万紫千红娱乐城	微型消防站有杂物堆积	一般	立即清理	立即整改		已整改
44	2023. 4. 26	漳平市星空网吧	部分上网人员吸烟	一般	立即劝导, 加强巡查	立即整改		已整改
45	2023. 4. 26	象湖红色革命旧址群	灭火器未及时自查	一般	加强灭火器自查并填写自查表	要求消防问题立行立改		已整改
46	2023. 4. 27	大用栖迟民宿(旅游民宿)	1. 消防面罩等应急物品放置处无明显标识	一般	立行立改, 及时粘贴相应标识	2023. 4. 30前		已整改
47			2. 部分客房未粘贴消防疏散图					

48	2023.4.28	漳平市文化馆	消防灭火器台账不完善	一般	立即整改	立即整改	已整改
49	2023.6.1	向日葵儿童乐园	1. 灭火器检查台账未更新	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
50			2. 有一个灭火器没有检查台账				
51	2023.6.1	漳平市万紫千红娱乐城	消防栓检查台账未更新	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
52	2023.6.1	漳平市夜幕传媒有限公司	厨房门口灭火器有杂物堆放	一般	加强巡查立即整改	立即整改	已整改
53	2023.8.16	漳平市亭来旅行社有限公司	灭火器摆放位置有遮挡	一般	立即整改	立即整改	已整改
54	2023.8.16	漳平市万紫千红娱乐城	常闭式防火门未关闭	一般	立即关闭防火门, 加强巡查	立即整改	已整改
55	2023.8.16	漳平市蓝方娱乐会所	1. 四楼入口处有杂物堆积, 存在安全隐患	一般	立即清理杂物, 并设置安全警示牌	2023.8.18前	已整改
56			2. 部分包厢正在维修, 未设置安全警示牌				
57	2023.8.17	漳平市健平娱乐城	无灭火器检查记录	一般	加强巡查, 及时建立消防检查记录	2023.8.18前	已整改
58	2023.8.21	漳平市青少年校外体育活动中心	1. 二楼储藏间杂物堆积, 存在安全隐患	一般	立即整改	立即整改	已整改
59			2. 二楼、三楼灭火器放置位置不合理				
60	2023.9.20	象湖红色革命旧址群	灭火器自查表未及时更新	一般	立即更新自查表	立即整改	已整改
61	2023.9.20	九鹏溪景区	两个液化气报警器未安装	一般	立即安装报警装置	2023.9.25前	已整改
62	2023.9.26	漳平市山水大酒店	“三防”设施(纱窗)损坏	一般	立即修理损坏纱窗	立即整改	已整改
63	2023.9.26	漳平市富山花园酒店	消控室人员出入登记表填写不规范	一般	规范填写消控室人员出入登记表	立即整改	已整改
64	2023.9.26	彰福堂	一个灭火器过期	一般	立即更换灭火器	立即整改	已整改
65	2023.9.26	陈开路旧居	两个灭火器过期	一般	立即更换灭火器	立即整改	已整改
66	2023.9.27	琴形祠	院内杂草丛生	一般	立即清理杂草	立即整改	已整改

67	2023.9.25	漳平市万紫千红娱乐城	常闭式防火门未保持常闭状态	一般	立即整改, 加强巡查	立即整改	已整改
68	2023.9.26	福建省悠程去哪儿国际旅行社有限公司漳平营业部	灭火器未建立检查记录	一般	立即整改	立即整改	已整改
69	2023.9.26	漳平市夜幕传媒有限公司	检查时消防室值班人员不在岗	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
70	2023.9.26	漳平市永利金钢酒吧二楼KTV	个别常闭式防火门处于常开状态	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
71	2023.9.26	漳平市潮派娱乐会所	常闭式防火门未关闭	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
72	2023.11.2	漳平市潮派娱乐会所	场所内后门两个常闭式防火门未关闭	一般	立即关闭防火门, 加强巡查	立即整改	已整改
73	2023.11.6	九鹏溪景区	1. 发现有游客在景区林间路边吸烟, 存在火灾隐患	一般	加强劝导, 及时清扫	立即整改	已整改
74			2. 路边落叶堆积未及时清扫				
75	2023.12.26	漳平市假日旅行社	灭火器有杂物遮挡	一般	加强安全提示	立即整改	已整改
76	2023.12.26	漳平市攀友网吧	存在上网人员抽烟现象	一般	加强巡查	立即整改	已整改
77	2023.12.26	漳平市万紫千红娱乐城	1. 4楼常闭式防火门敞开	一般	加强巡查, 更换灭火器	2023.12.28前	已整改
78			2. 个别灭火器表盘看不清指针指示情况				
79	2023.12.26	漳平市威五唱将娱乐厅	常闭式防火门敞开	一般	加强巡查, 立即整改	立即整改	已整改
80	2023.12.26	漳平市健平娱乐城	1. 现场检查时(营业时间)安全负责人未在岗	一般	加强巡查、培训	立即整改	已整改
81			2. 常闭式防火门敞开				
82	2023.12.27	漳平市富山花园酒店	消防室未放置消防应急广播用语	一般	准备好标准的应急广播稿	2023.12.29前	已整改
83	2023.12.28	古韵东湖景区	廊桥(观音亭)没有消防设施和相关制度, 未明确责任人	一般	及时配备消防设施, 制定相关制度, 明确责任人	一周内	已整改
84	2023.12.30	漳平市文化馆	灭火器检查记录不完整	一般	加强巡查	立即整改	已整改

---

漳平市文化体育和旅游局

2024年1月12日印发

---